

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ04.В.01731**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1375401**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз». (ООО)
(наименование и место нахождения заявителя)
"АВИ"). Адрес: Россия, 117198, г. Москва, Ленинский проспект, д. 113/1, офис
Е302/504; ОГРН: 1077759792197. Телефон +7(495) 956-51-00, факс +7(495) 956-51-01.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Фирма БАРД". Адрес: Адрес
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)
105173, г. Москва, пос. Восточный ул. Западная, д.13, стр.3. ОГРН:
1027700204498. Телефон +7(495) 662-97-79, +7(499) 780-17-73.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул.
(наименование и место нахождения органа по сертификации)
Б.Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 23.12.2011г. Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Панели потолочные решетчатые Armstrong
Cellio, ТУ 5271-001-41571832-99 с изм.1,2.
Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП)
52 7161

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА пожарной безопасности (Федеральный
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ФЗ № 117

(наименование технического регламента (технического
регламента), на соответствие требованиям которого
(испытания) проводилась сертификация)

от 10.07.2012г. "О внесении изменений в
Федеральный закон № 123 "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности". Глава 5, статья 13, п.п. 5,
6, 7, 9,10, табл. 27, 3. (см. Приложение ТР 0438118)

КОД ЕКПС

КОД ТН ВЭД России
7610 90 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ отчет по испытаниям № 76/СТР-2013 от 29.11.2013 г., Акт №
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1683/ТР-2013 о результатах анализа состояния производства
сертифицированной продукции от 23.10.2013 г., схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5271-001-41571832-99 с изм.1,2.

(список документов, представленных в орган по
сертификации в качестве документов соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технического регламента))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.12.2013 по 01.12.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись, наименование, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, наименование, фамилия)

Б.Б. Серков
Б.Б. Серков

М.С. Янговская
М.С. Янговская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ04.В.01731

(обязательная сертификация)

ТР 0438118

(учетный номер документа)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть.	Группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с малой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал малоопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожаных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ, табл. 27, табл. 3

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Слабогорючие (Г1) .
Воспламеняемость	Трудновоспламеняемые (В1)
Дымообразующая способность	С малой дымообразующей способностью (Д1)
Токсичность продуктов горения	Малоопасные (Т1)

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

М.С. Янговская